

昆明市官渡区发展和改革局文件

官发改审批〔2022〕3号

签发：关俊

昆明市官渡区发展和改革局 关于官渡区锦西路电力隧道工程项目可行性 研究报告的批复

昆明市官渡区住房和城乡建设局：

你局报来《关于审批官渡区锦西路电力隧道工程项目可行性研究报告的请示》（官住建请〔2022〕16号）及相关材料收悉，经研究，现就该项目批复如下：

一、项目建设必要性

官渡区锦西路电力隧道工程是220KV巫家坝变电站的重要配套工程，项目的实施可满足片区内未来用电需求，完善区域电力网架、增加电网供电的可靠性、提升周边城市活力和昆明城市形象，对推动文明城市、卫生城市建设具有积极意义。因此，项目建设是必要的。

二、项目名称

官渡区锦西路电力隧道工程

项目代码:2203-530111-04-01-697166

三、项目地点

项目位于昆明市官渡区关上街道

四、主要建设内容及规模

项目起于官渡 228 号路（锦北路），止于广福路。主要建设内容规模包括：沿广福路靠锦西路侧已建综合管廊，新建长 711 米（包括锦西路全段），宽 2.1 米、高 2.3 米 110KV 电力隧道，跨越官城路，延伸至官渡 228 号路（锦北路），与官渡 223 号路新建 110KV 电力隧道连通。设置电缆隧道人孔井 8 座，进风风亭 3 个，排风风亭 4 个等。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资 3086.9 万元，其中，工程直接费 2125.6 万元，工程建设其他费 648.2 万元，工程预备费 287.1 万元。资金来源为纳入片区土地一级开发成本。

六、其它

（一）项目严格履行基本建设程序，严格执行《云南省滇池保护条例》和环境保护有关法律、法规和标准，手续齐备后方可开工建设；

（二）严格实行法人责任制、招标投标制、合同制及工程监理制，认真选择设计、监理单位，加强工程管理，确保工程质量；

（三）严格按照国家、省、市有关标准取费，资金使用必须按照国家、省、市有关规定执行；

（四）按照省、市、区相关文件精神，资金未落实前不得开工建设。

此复

附件：招标方案审批意见

昆明市官渡区发展和改革委员会

2022年3月27日



抄送：区政府办公室、区自然资源局、市生态环境局官渡分局、区政务服务局、区城管局、区人力资源社会保障局、区财政局、区统计局、区审计局、关上街道办事处。

昆明市官渡区发展和改革局

2022年3月7日印

附件：

招标方案审批意见

工程（项目）名称：官渡区锦西路电力隧道工程

项目代码：2203-530111-04-01-697166

招标内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监理							
设备							
重要材料							
其他							

审批意见及说明：

请严格按照《云南省招标投标条例》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市工程建设招标投标管理办法的通知》（昆政办〔2017〕36号）等法律法规的规定和要求组织开展招标投标，规范招标投标行为。对必须招标的项目严禁化整为零或者以其他方式规避招标。

昆明市官渡区发展和改革局

2022年3月7日

