

昆明市官渡区发展和改革局文件

官发改投资〔2022〕27号

签发：关俊

昆明市官渡区发展和改革局 关于昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造 项目可行性研究报告的批复

昆明市官渡区住房和城乡建设局：

你局报来《关于审批昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的请示》（官住建请〔2022〕70号）及相关材料收悉，经研究，现就该项目批复如下：

一、项目建设必要性

官渡区是昆明市较早使用天然气的老城区，因燃气设施建成投运时间早，普遍存在设施老旧、气源变化、压力变化、管道防腐失效、管道占压等安全隐患。根据区政府推进城市燃气管道老化更新改造工作要求，由你单位负责实施昆明市官渡区城市燃气

管道老化更新改造项目，项目实施能保障居民用户燃气管道安全正常运行，以防范事故发生，全面提升燃气管网安全运行水平，保障人民生命财产安全。因此，项目建设是必要的。

二、项目名称

昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目

项目代码：2209-530111-04-02-182982

三、项目地点

项目位于昆明市官渡区。

四、主要建设内容及规模

对官渡区城市燃气管道老化更新改造，改造燃气管道隐患小区 379 个，消除安全隐患 1958 项（其中安全间距不足 58 处，包裹隐患 939 处，管线、设备腐蚀、老化 377 处，建构筑物占压管线 584 处）。主要建设内容包括：改造居民庭院燃气管道 43.66 公里，公共立管 227.871 公里，居民用户加装安全装置及胶管更换 357690 户，居民用户老旧表具更换 161385 户等。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资估算 32644.54 万元，其中，工程直接费用 29404.86 万元，工程建设其他费用 2288.87 万元，工程预备费 950.81 万元。资金来源为积极申请中央、省、市资金补助和发行地方政府专项债券，不足部分由项目单位筹措解决。

六、其他

(一)项目建设必须按照国家现行有关法律法规、部门规章、行业标准、基本建设程序等相关规定进行，须依法依规完成相关审批手续，手续齐备后方可开工建设；

(二)严格实行法人责任制、招标投标制、合同制及工程监理制，认真选择设计、监理单位，加强工程管理，确保工程质量；

(三)严格按照国家、省、市有关标准取费，资金使用必须按照国家、省、市有关规定执行；

(四)按照省、市、区相关文件精神，资金未落实前不得开工建设。

此复

附件：招标方案审批意见

昆明市官渡区发展和改革局

2022年9月5日



抄送：区政府办公室、区自然资源局（林业和草原局）、市生态环境局官渡分局、区政务服务局、区城市管理局、区人力资源社会保障局、区财政局、区统计局、区审计局、相关街道办事处。

昆明市官渡区发展和改革局

2022 年 9 月 5 日印

附件：

招标方案审批意见

工程（项目）名称：昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目

项目代码：2209-530111-04-02-182982

招标内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
设备	√			√	√		
重要材料							
其他							

审批意见及说明：

请严格按照《云南省招标投标条例》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市工程建设招标投标管理办法的通知》（昆政办〔2017〕36号）等法律法规的规定和要求组织开展招标投标，规范招标投标行为。对必须招标的项目严禁化整为零或者以其他任何方式规避招标。

昆明市官渡区发展和改革局

2022年9月5日

