

投诉问题办理情况公示表

公示单位：昆明市官渡区人民政府

2024 年 5 月 21 日

投诉问题	受理编号： D3YN202405110034 投诉问题：昆明市官渡区云大西路与昆磨高速交叉口经常积水，雨季污水溢出，路面污染严重。2018 年排污管道改造，至今积水与污水溢出的问题未解决。
核实情况	此件与 2021 年第二轮中央生态环境保护督察交办件不重复；与 2024 年第三轮中央生态环境保护督察交办件不重复，2024 年 5 月 12 日，由官渡区住房和城乡建设局牵头，组织官渡区水务局、官渡区综合行政执法局、官渡区人民政府小板桥街道办事处进行了现场核实。核实情况如下： 举报问题位于昆明经济技术开发区，按行业类型属于其它类；按污染类型属于水污染类；按区域分布属于城市；按利益关系属于群众身边问题；按群众身边，属于生活服务业；按照分类办理要求，属于群众身边的生态环境问题。 （一）投诉人反映的“昆明市官渡区云大西路与昆磨高速交叉口经常积水，雨季污水溢出，路面污染严重”问题。经查，该问题基本属实。该问题点位汇集官渡区竹园村、小喜村以及经开区云大西路沿线区域雨水，汇水区内硬化面积较大，降雨时，汇水速度较快，集中汇入云大西路（昆玉高速桥下段），出现强降雨，汇水量超过雨水管网容纳能力时，开始出现淹积水。按照昆明市住房和城乡建设局 2021 年 3 月 15 日下发的《关于下达 2021 年昆明市主城区淹水点排水管网改造任务的通知》，云大西路昆玉高速公路桥下至雪兰牛奶公司门口路段淹积水点整治工程由经开区负责实施。 （二）投诉人反映的“2018 年排污管道改造，至今积水与污水溢出的问题未解决。”问题。经查，该问题部分属实。为有效解决云大西路昆磨高速桥下淹水点淹水情况，按照昆明市住房和城乡建设局 2021 年 3 月 15 日下发的《关于下达 2021 年昆明市主城区淹水点排水管网改造任务的通知》，云大西路昆玉高速公路桥下至雪兰牛奶公司门口路段淹积水点整治工程由经开区负责实施。经了解，经开区开展了后续深化设计、施工单位招标及与官渡区对接其范围内的工程实施的相关事宜等工作，截至目前云大西路下穿昆磨高速段淹水点改造工程已开工建设，计划年内完成工程建设。官渡区水务局结合官渡区 2022 — 2023 年雨污分流改造工程，对大鳝鱼沟进行了整治，该工程进场时间 2023 年 8 月 21 日，完工时间 2023 年 9 月 30 日，大鳝鱼沟最终完成清淤 2500 立方米，污水管分流管 DN1000 管 1200 米。故投诉人反映的“2018 年排污管道改造”说法，不属实；“至今积水与污水溢出的问题未解决”说法，属实。

	经核实，存在以下问题：无
办理情况	官渡区人民政府配合做好涉及官渡区范围内路段需协调处理事项。
办理单位	官渡区住房和城乡建设局
主要工作成效	官渡区积极配合经开区协调处理相关事宜，已于 2024 年 4 月 16 日、5 月 14 日，就用地事宜召开 2 次专项会议进行协调，官渡区将积极支持完成各项手续办理工作。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至官渡区住房和城乡建设局（官渡区云秀路 2898 号官渡区政府 2 号楼 3 楼）。联系人员及电话：杨友媛，0871—67188705。