



## 投诉问题办理情况公示表

公示单位：昆明市官渡区人民政府

2024 年 5 月 29 日

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投诉问题 | <p>受理编号：D3YN202405190065</p> <p>投诉问题：昆明市官渡区巫家坝飞虎大道和河润路两侧下水道污水溢流严重，恶臭扰民。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 核实情况 | <p>此件与 2021 年第二轮中央生态环境保护督察交办件不重复。与 2024 年第三轮中央生态环境保护督察交办件不重复。2024 年 5 月 19 日，由官渡区住房和城乡建设局、昆明中央商务区管理委员会规划建设处牵头，组织官渡区综合行政执法局、官渡区人民政府关上街道办事处进行了现场核实。核实情况如下：</p> <p>2024 年 5 月 20 日，由官渡区住房和城乡建设局、昆明中央商务区管理委员会规划建设处、官渡区人民政府关上街道办事处进行了现场核实。核实情况如下：</p> <p>举报问题位于官渡区，按行业类型属于其他；按污染类型属于水污染类；按区域分布属于城市；按利益关系属于群众身边问题；按群众身边，属于其他；按照分类办理要求，属于群众身边的生态环境问题。</p> <p>投诉人反映的“昆明市官渡区巫家坝飞虎大道和河润路两侧下水道污水溢流严重，恶臭扰民”问题。经查，该问题属实。现状是飞虎大道由昆明市住房和城乡建设局负责建设，在道路建设过程中已同步预埋设雨、污水管网。因无资金来源，目前为停工状态，未能与外围市政主干管连接；河润路由昆明市城建投资开发有限责任公司负责建</p> |

|        |                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>设，道路建设过程中已同步预埋设雨、污水管网。出现积水的区域为万科翡翠小区北门门口，该处为河润路最低点，但因河润路未与外围市政排水管网联通，雨、污水无法及时外排，排水管网内积水自河润路两端流向万科翡翠小区北门门口，汇集后外溢形成积水，有异味。</p> <p>经核实，存在以下问题：官渡区巫家坝飞虎大道和河润路两侧下水道存在污水溢流，形成积水，有异味。</p> |
| 办理情况   | 对巫家坝片区内飞虎大道、河润路周边现状管网内积水进行抽排，及时消除道路旁积水问题；协调配合昆明市城建投资开发有限责任公司加快枳槽河污水提升泵站建设，尽快启用。                                                                                                       |
| 办理单位   | 官渡区住房和城乡建设局                                                                                                                                                                           |
| 主要工作成效 | 官渡区巫家坝飞虎大道和河润路两侧下水道存在污水溢流，形成积水，有一定异味问题落实情况。2024年5月21日，昆明中央商务区管理委员会规划建设处已安排对飞虎大道、河润路沿线积水进行抽排。同时，在周边道路建立临时污水抽排点，将飞虎大道和河润路周边片区内污水抽送至枳槽河截污干管。                                             |
| 公示说明   | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至官渡区住房和城乡建设局（官渡区云秀路2898号官渡区政府2号楼3楼）。联系人员及电话：杨友媛，0871—67188705。                                                                                              |